

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRÀ BÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTTH

Trà Bông, ngày tháng 7 năm 2022

V/v tham gia đóng góp ý kiến
Phương án Ứng phó tình huống
khẩn cấp đập, hồ chứa công trình
thủy điện Hà Nang năm 2022

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Thủy điện Thiên Tân.

Theo đề nghị của Công ty TNHH MTV Thủy điện Thiên Tân tại văn bản số 14/CV ngày 10/6/2022 về việc đề nghị xem xét, có ý kiến tham gia về Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa công trình thủy điện Hà Nang; Ủy ban nhân dân huyện Trà Bông tham gia ý kiến như sau:

1. Phương án được xây dựng dựa theo bố cục hướng dẫn theo quy định tại Phụ lục I, Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công thương Quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện.

2. Về phần nội dung Phương án:

a) Về kiểm tra toàn bộ hệ thống công trình: Có kế hoạch kiểm tra thường xuyên, định kỳ tình trạng hoạt động công trình, kiểm tra thiết bị, máy móc, đánh giá tình hình xuống cấp, sạt lở bờ đập, vùng hồ, qua đó có biện pháp khắc phục kịp thời, đảm bảo độ tin cậy, an toàn cho công trình trước mùa mưa, bão. Đề nghị bổ sung văn bản kiểm tra định kỳ gắn nhất vào Phương án.

b) Về chế độ quan trắc: Trong đó, lưu ý chủ quản lý công trình chú trọng việc thường xuyên quan trắc đập để phát hiện sớm các tình huống khẩn cấp, từ đó chủ động ứng phó kịp thời, với phương án phù hợp. Đồng thời, sau sự cố, các đợt mưa bão thì nhanh chóng triển khai sửa chữa, khắc phục các điểm sập lún để đảm bảo an toàn công trình. Công trình thủy điện Hà Nang là công trình thủy điện có đập, hồ chứa lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng nên yêu cầu phải kiểm tra lắp đặt các hệ thống còi báo động khẩn cấp.

c) Về vùng hạ du công trình: Đề nghị Công ty phối hợp, liên hệ chặt chẽ với các địa phương nằm trong vùng hạ du công trình như: xã Trà Thủy, Trà Phú, Trà Bình, thị trấn Trà Xuân... để tổ chức rà soát, thống kê, nắm chắc lại số hộ dân đang sinh sống ven sông Trà Bông, kiểm tra, thống kê các công trình, vật kiến trúc... bổ sung vào Phương án.

d) Về bản đồ vùng hạ du: Sớm đề nghị các ngành chức năng của tỉnh lập bản đồ vùng hạ du công trình hồ chứa để có cơ sở triển khai thực hiện.

Trên đây là một số ý kiến tham gia góp ý Phương án Ứng phó tình huống khẩn cấp công trình thủy điện Hà Nang, Ủy ban nhân dân huyện Trà Bông đề nghị Công ty bổ sung, hoàn thiện ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các Phòng: Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng huyện;
- CVP, các PVP, CV (NN, CN);
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Văn Sương

