

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRÀ BỒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: /UBND-TH
V/v tham gia góp ý Phương án
Ứng phó tình huống khẩn cấp
đập, hồ chứa công trình Thủy
điện Cà Đú năm 2022

Trà Bồng, ngày tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Công ty TNHH Xây dựng Thủy điện Cà Đú.

Theo đề nghị của Công ty TNHH xây dựng Thủy điện Cà Đú tại văn bản số 39/CV-TĐCĐ ngày 05/7/2022 về việc góp ý Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa công trình thủy điện Cà Đú; Ủy ban nhân dân huyện Trà Bồng tham gia ý kiến như sau;

1. Thống nhất với các nội dung trong Phương án Ứng phó tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa công trình Thủy điện Cà Đú năm 2022 của Công ty TNHH Xây dựng Thủy điện Cà Đú. Phương án được xây dựng đúng theo Mẫu quy định tại Phụ lục II, Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

2. Nội dung: Thủy điện Cà Đú có kết cấu đập tràn bằng bê tông cốt thép, đáy thân đập được xây dựng nằm toàn bộ trên nền đá granit; thân đập tràn có chiều cao lớn nhất 7,08 m, dung tích lòng hồ 25.000 m³. Là đập, hồ chứa nước nhỏ; mực nước dâng trong hồ khoảng 4-5 m, chủ yếu là tích nước để phát điện vào mùa khô; Đây là Công trình thủy điện nhỏ, kiểu hồ đập tràn tự do, dung tích hồ chứa nhỏ nên không có khả năng tham gia điều tiết chống lũ trong các thời kỳ lũ và không có khả năng cắt lũ cho vùng hạ du. Vì vậy, để Phương án được xây dựng đảm bảo hiệu quả khi triển khai thực hiện, đề nghị đơn vị chủ quản bổ sung một số nội dung sau:

- Công tác kiểm tra: Phải có kế hoạch tổ chức kiểm tra thường xuyên, định kỳ tình trạng hoạt động công trình, kiểm tra thiết bị, máy móc, tình hình hoạt động, sạt lở bờ đập, vùng hồ qua đó có biện pháp khắc phục kịp thời, đảm bảo độ tin cậy, an toàn cho công trình trước mùa mưa bão. Bổ sung Văn bản kiểm tra định kỳ gắn nhất vào Phương án.

- Chế độ quan trắc: Rà soát, lắp đặt các thiết bị quan trắc để cập nhật thường xuyên nắm chắc thông số, tính toán đến khâu vận hành trong mùa mưa lũ như: Mực nước thượng lưu hồ chứa, mực nước hạ lưu đập; lưu lượng vào hồ, lưu lượng chảy qua tràn; trạng thái làm việc của công trình...bổ sung vào Phương án.

- Về công tác phối hợp: Đề nghị xây dựng quy chế phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã Trà Thủy trong công tác thực hiện ứng phó với các tình huống thiên tai.

Ủy ban nhân dân huyện Trà Bồng đề nghị Công ty TNHH Xây dựng Thủy điện Cà Đú bổ sung, hoàn chỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các Phòng: Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng huyện;
- UBND xã Trà Thủy;
- VPH: C, các PCVP, CV (NN, CNXD);
- Lưu:VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Văn Sương

**UBND HUYỆN TRÀ BÔNG
PHÒNG NN VÀ PTNT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /PNNPTNT

Trà Bông, ngày tháng 7 năm 2022

V/v tham gia một số ý kiến góp ý
Phương án Ứng phó tình huống
khẩn cấp đập, hồ chứa công trình
Thủy điện Cà Đú, năm 2022

Kính gửi: Văn phòng huyện.

Trên cơ sở Phiếu chuyển số 228-PC/VP ngày 20/7/2022 của Văn phòng huyện về tham mưu đóng góp ý kiến Phương án Ứng phó Ứng phó tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa công trình thủy điện Cà Đú, năm 2022;

Qua xem xét Phương án Ứng phó tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa công trình thủy điện Cà Đú, năm 2022 do Công ty TNHH xây dựng Thủy điện Cà Đú lập. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (*Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện*) tham mưu dự thảo văn bản góp ý như sau:

(Có văn bản dự thảo kèm theo)

Kính đề nghị Văn phòng huyện xen xét, trình UBND huyện ký gửi theo đề nghị của Công ty để làm cơ sở thực hiện những bước tiếp theo./.

TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND huyện (bc);
- Lưu: VT.

Huỳnh Thị Thanh Thúy