

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRÀ BÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-KTTH
V/v báo cáo thực hiện Chỉ
thị số 02/CT-TTg ngày
24/01/2025 của Thủ
tướng Chính phủ

Trà Bông, ngày tháng 5 năm 2025

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 1298/SXD-KCHT ngày 16/5/2025 về việc báo cáo thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 24/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Qua rà soát, Ủy ban nhân dân huyện Trà Bông tổng hợp, báo cáo hiện trạng và phương án, giải pháp thúc đẩy các dự án đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tập trung tại thị trấn Trà Xuân (đô thị loại V) như sau:

1. Thực trạng hạ tầng thu gom và xử lý nước thải tại thị trấn Trà Xuân (đô thị loại V)
- a. Thực trạng hạ tầng thu gom và xử lý nước thải

T T	Huyện	Loại đô thị	Tổng chiều dài cống thoát nước riêng (km)	Tổng chiều dài tuyến cống thoát nước chung (km)	Nhà máy xử lý nước thải tập trung đang vận hành			Nhà máy xử lý nước thải tập trung theo quy hoạch đến năm 2030
					Công suất thiết kế (m3/ngđ)	Công suất vận hành thực tế (m3/ngđ)	Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp dịch vụ thu gom và xử lý nước thải (%)	Công suất thiết kế (m3/ngđ)
	Huyện Trà Bông							
1	Thị trấn Trà Xuân	V	4	0,5	0	0	0	480

b. Thực trạng nước thải công nghiệp

STT	Tên đơn vị hành chính	Loại đô thị	Số lượng cụm công nghiệp	Tên cụm công nghiệp	Diện tích cụm công nghiệp	Lưu lượng nước thải công nghiệp	Số lượng nhà máy trong CCN	Công suất thiết kế nhà máy xử lý nước thải
					ha	m ³ /ngày	đơn vị	m ³ /ngày
	Huyện Trà Bồng	V	1	Cụm công nghiệp thị trấn Trà Xuân	5.0	Hiện các nhà máy trong CCN chưa hoạt động	2	0

c. Thực trạng nước thải bệnh viện

S T T	Tên đơn vị hành chính	Loại đô thị	Số lượng bệnh viện, trung tâm y tế	Tên các bệnh viện/ trung tâm y tế	Số lượng giường bệnh	Lưu lượng nước thải bệnh viện	Số lượng nhà máy XLNT	Công suất thiết kế nhà máy XLNT	Công suất vận hành nhà máy XLNT năm 2023	Đơn vị quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải
					giường	m ³ /ngày	trạm	m ³ /ngày	m ³ /ngày	
	Huyện Trà Bồng	V	1	Trung tâm Y tế Trà Bồng	170	6	1	50	6	Trung tâm Y tế Trà Bồng

2. Kế hoạch và giải pháp đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tập trung tại đô thị, khu dân cư tập trung giai đoạn 2026 – 2030

STT	Tên đơn vị hành chính	Loại đô thị	Mục tiêu của dự án	Phạm vi thực hiện dự án	Các công trình, hạng mục chính của dự án	Tổng mức đầu tư (Tỷ VNĐ)	Dự kiến nguồn vốn và hình thức đầu tư
	Huyện Trà Bồng	V					
Các dự án ưu tiên đầu tư theo quy hoạch							
1	Xây dựng 01 trạm xử lý nước thải		Ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường	Thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng	Công suất xử lý nước 1.500m ³ /ng.đ	35	Ngân sách tỉnh
2	Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại cụm công nghiệp thị trấn Trà Xuân		Xử lý nước thải phát sinh tại CCN	Thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng	Công suất xử lý nước 50 m ³ /ng.đ	2	Vốn đầu tư của doanh nghiệp hoạt động tại CCN

Ủy ban nhân dân huyện kính báo cáo Sở Xây dựng tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT. UBND huyện;
- Các Phòng: NN&MT, KT&HT;
- VP: C, PVP, CVCN;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hồ Văn Thịnh